

**Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания
Псковской области
«Гдовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»**

ул. Белоцерковец, д.33а, г. Гдов,
Гдовский район, Псковская область, 181600
тел./факс 21539 ...тел.21245
-mail: ru

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Псковскому и
Гдовскому районам

№ 1

15.01.2025

Информация об устранении нарушений по предписанию УНД и ПР
№ 2411/008-60/162-П/ПВП от 13 декабря 2024г.

1. Для устранения замечаний пункта № 1 необходимо дополнительное финансирование на разработку проектной документации и приобретение насоса повысителя, проведена экспертиза состояния системы внутреннего противопожарного водоснабжения в 2023 г. Система не работала при вводе здания в эксплуатацию. Сумма, необходимая на проведение данных работ будет предоставлена в срок до 20.02.2025г.
2. Декларация пожарной безопасности разработана и передана на проверку в УНД и ПР в 2023г. Повторно направлена на проверку 18.12.2024г. по электронной почте.
3. Направлен запрос в ООО «Радиотехника» о возможности и стоимости оборудования с индивидуальными устройствами оповещения о пожаре. О сумме средств, необходимых на данное мероприятие будет сообщено дополнительно по мере предоставления предложений.
4. Проведена экспертиза состояния противодымной защиты. Необходимо обеспечить приток воздуха в противодымных шлюзах на втором и третьем этаже здания. Нет проектной документации на противодымную защиту. Система не работала при вводе здания в эксплуатацию. Ведется поиск поставщика данной услуги.
5. Для устранения следующих нарушений пункта 5 и 6 : - к объекту защиты не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон; и - минимальное пожарное расстояние между зданием объекта защиты и строением бани на земельном участке с КН 60:03:0010110:46 менее требуемого (составляет 6,04 метра) требуется проведение капитального ремонта.

6. Произведена перезарядка огнетушителей № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;

7. Дежурный персонал объекта защиты обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

8. На путях эвакуации в цокольном этаже убран шкаф.



Директор

Н.В.Мошникова