

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» ноября 2024 г., 60240061000207880896

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» декабря 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2411/008-60/162-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Псковская область, г. Гдов, ул. Карла Маркса, д. 7

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «29» ноября 2024 г., № 2411/008-60/162-П/ВП, учетный номер проверки 60240061000207880896.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Истратов Дмитрий Алексеевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору)
- Пухов Сергей Дмитриевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Псковская, р-н Гдовский, г Гдов улица Белоцерковец, 33 а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГДОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 6003004364, адрес регистрации юридического лица: 181600, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГДОВСКИЙ, ГДОВ, УЛ. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Д.33 А

(указываются фамилия, имя, отчество лица, которому вручается предписание или наименование организации, ее организационный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), специализация за соответствием обязательным требованиям объектов контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» декабря 2024 года, 10 час. 00 мин.
по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Минимальный расход воды на пожаротушение системы внутреннего водоснабжения на третьем этаже здания не соответствует значению, обеспечивающему достижение целей пожаротушения (согласно протоколу испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 11.12.2024 № 207 г, проведенного старшим экспертом ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области старшим лейтенантом вн. службы Д.В. Корольковым.. Место выявления нарушения: г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.
 Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
2. В перечне зарегистрированных деклараций пожарной безопасности, размещенном на официальном сайте МЧС России, отсутствуют сведения о регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в отношении здания ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Декларация пожарной безопасности составляется в отношении производственного объекта, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4) и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
 Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
 Объект защиты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудован (оснащен) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств, со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 12, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.
 Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
4. Система противодымной защиты объекта ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" находится в неработоспособном состоянии. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 56. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
5. К объекту защиты не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. Нарушены: пункт 1 части 3 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; подпункт "в" пункта 8.1.1 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" расположенный по адресу Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.06.2025

6. Минимальное противопожарное расстояние между зданием объекта защиты и строением бани на земельном участке с КН 60:03:0010110:46 менее требуемого (составляет 6,04 метра). Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 16, Статья 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
7. Не произведена перезарядка огнетушителя №1. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
8. Не произведена перезарядка огнетушителя № 2. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
9. Не произведена перезарядка огнетушителя № 3. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
10. Не произведена перезарядка огнетушителя № 4. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
11. Не произведена перезарядка огнетушителя № 5. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 13.06.2025
12. Не произведена перезарядка огнетушителя № 6. Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Срок устранения нарушения:

13.06.2025

- [illegible]

противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации во время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью.

Срок устранения нарушения:
13.06.2025

20. На путях эвакуации на цокольном этаже допускается размещение мебели (шкаф). Место выявления нарушения: ГБУСОПО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:
13.06.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (главный государственный инспектор Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору) Полозов Игорь Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Истратов Дмитрий Алексеевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору), телефон: 88112794971, e-mail: ond.pg@60.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

М.И. Мещеряков *М.И. Мещеряков* *А.И. Мещеряков*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

